¿Es su cilindro de propano SEGURO?

Cilindros de gas propano deben ser recalificado periódicamente para ser seguro para su uso*. No use los cilindros que no se han recalificado porque corre el riesgo de daños materiales, lesiones graves o la muerte.

Para ver si su cilindro está bien para usar, busque estas marcas.

A Fecha de Fabricación:

Cilindros deben ser recalificado un plazo de 12 años de fabricación (en esta ilustración de mayo de 2017).

B Fecha de Recalifcacion:

Si el cilindro es mayor de 12 años, busca una "fecha de recalificación."

Tipo de inspección

Cilindro debe ser recalificado dentro de 5 años

V123456 0714 E

Recalificador

Mes/ Año recalificado

Esta ilustración indica una inspección visual y debe ser recalificado dentro de 5 años o antes de Julio 2019.

Otras marcas de recalificación posibles:

7 A1 32 14	7 A1 32 14S	7 A1 32 14E
Sin fecha de vencimiento alfabético significa que el cilindro debe ser recalificado dentro de 12 años (antes de Julio 2026 en este ejemplo).	"**S**" significa que el cilindro debe ser recalificado dentro de 7 años (Antes de Julio 2021 en este ejemplo).	"**E**" significa que el cilindro debe ser recalificado dentro de 5 años (Antes de Julio 2019 en este ejemplo).

U.S. Department of Transportation

Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration

*Una lista de los recalificadores aprobado DOT de los EE.UU. y su número de identificación (RIN) se encuentra disponible en el sitio web PHMSA: https://portal.phmsa.dot.gov/rinlocator

Para más información, póngase en contacto con el centro de informacion para Materiales Peligrosos:
1-800-467-4922